



CHAMBRE 2  
15.96m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 82 m  
Débit : 1.54 l/mm

CHAMBRE 3  
13.16m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 87 m  
Débit : 1.50 l/mm

CHAMBRE 4  
13.12m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 85 m  
Débit : 1.42 l/mm

CHAMBRE 5  
15.96m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 81 m  
Débit : 1.42 l/mm

CHAMBRE 1  
12.99m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 71 m  
Débit : 1.25 l/mm

CHAMBRE 6  
12.99m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 66 m  
Débit : 1.17 l/mm

CHAMBRE 7  
13.85m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 73 m  
Débit : 1.42 l/mm

CHAMBRE 8  
12.58m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 84 m  
Débit : 1.42 l/mm

SALON  
17.37m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 79 m  
Débit : 1.42 l/mm

SEJOUR  
45.35m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 82 m  
Débit : 1.42 l/mm

SALLE A MANGER  
27.35m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 73 m  
Débit : 1.33 l/mm

TERRASSE  
25.11m<sup>2</sup>  
Pas : 25 cm  
Longueur : 79 m  
Débit : 1.42 l/mm

SALLE D'EAU  
Pas : 20 cm  
Longueur : 13 m  
Débit : 1.50 l/mm

SALLE D'EAU  
Pas : 20 cm  
Longueur : 13 m  
Débit : 1.42 l/mm

SALLE D'EAU  
Pas : 20 cm  
Longueur : 13 m  
Débit : 1.42 l/mm

SALLE D'EAU  
Pas : 25 cm  
Longueur : 66 m  
Débit : 1.17 l/mm

SALLE D'EAU  
Pas : 25 cm  
Longueur : 84 m  
Débit : 1.42 l/mm

Collecteur n°2

Collecteur n°3

Préparateur 500L  
Ø650 Corlinox 500

Pe Ø26x3 isolé

Pe Ø20x3

Ø40/42

Ø16x2

Ø20x3

Pl.

DGT 4.41m<sup>2</sup>

DGT 4.41m<sup>2</sup>

DGT 3m<sup>2</sup>

L.T.

BAIN  
Ø.44m<sup>2</sup>

ACTIVITES 2  
15.83m<sup>2</sup>  
Voir schéma

HALL  
17.74m<sup>2</sup>

RANGEMENT  
8.69m<sup>2</sup>

Pe Ø26x3 isolé

Chauffage : RdC 2/2